

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31313.04ЖУГО.ОС10.02.060

Срок действия с 09.03.2017 г по 08.03.2020 г

№ 0000060

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

регистрационный номер № РОСС.RU.31313.04ЖУГО.ОС10.02 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Орган по сертификации ПС, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Выключатели вакуумные серии ВВ/TEL на номинальное напряжение 10 кВ,
номинальные токи 1000÷2000 А, номинальные токи отключения 20 и 31,5 кА
климатического исполнения У, категории размещения 2 (с нижним значением
температуры при эксплуатации до минус 40 °С для коммутационных модулей
LD_1 и Shell_2) с модулями управления типа TER_CM_16, изготавливаемые по ТУ 3414-017-
84861888-2010, серийный выпуск

код ОКПД2:
27.12.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до
750 кВ. Общие технические условия»

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «НПОТЭЛ»

Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99
ИНН 1215120758

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АО «ГК «Таврида Электрик»

Адрес: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, дом 5, стр. 1
ИНН 1215120758

НА ОСНОВАНИИ

Отчёта по экспертизе № ОЭ-03.17.001 от 06.03.2017, подготовленного ОС ПС и утвержденного
Центральным органом СДС «РЭК», г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение знака соответствия в соответствии с Правилами применения знака соответствия в
СДС «РЭК»



Руководитель органа

подпись

К.А. Рыжков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. Хлызов
инициалы, фамилия