



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ГАЗПРОМСЕРТ  
РОСС RU.3022.04ГО00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ГазЭнергоКонтрол» № ГО00.RU.1131  
Общества с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоКонтрол»  
(ОС «ГазЭнергоКонтрол»)  
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, тел./факс: 8 (495) 718-48-59

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1131.H00619

П 4938

Срок действия с 04.03.2016 по 25.10.2017

### ПРОДУКЦИЯ:

Выключатели вакуумные ВВ/TEL на номинальное напряжение 10 кВ номинальные токи до 2000 А номинальные токи отключения до 31,5кА (климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69) по ТУ 3414-017-84861888-2010

Серийный выпуск

КОД (Классификатор): ОКП 34 1411 КОД ТН ВЭД: 8535 21 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:  
ТУ 3414-017-84861888-2010

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

АО "НПОТЭЛ"

424006, РФ, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, дом 99  
ИНН 1215120758, т. 8(8362) 455-866, факс 8 (8362) 630-203

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

АО «ГК «Таврида Электрик»

125040, РФ, Москва, 5-я улица Ямского Поля, дом 5, стр.1, этаж 18

ИНН 7734579137, тел. 8 (495) 995 25 25, ф. (495) 995 25 53, E-mail: rosim@tavrida.ru

### НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний рег. № ПИ-258/14 от 09.09.2014 г., проведенных в Испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества "НПОТЭЛ" (424006, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 99), Акта о результатах анализа состояния производства № АСП-089/14 от 09.09.2014г., Решения о выдаче сертификата соответствия № РВ-424/14 от 25.10.2014 г. и Решения по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № РИК - 04/16 от 04.03.2016 г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сертификация по схеме 4с. Инспекционный контроль - октябрь 2016 г.

Маркирование продукции производить в соответствии с порядком применения знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.С. Зашихина

инициалы, фамилия

подпись

Н.В. Даки

инициалы, фамилия

