

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по технической политике
ОАО «Россети»



Р.Н. Бердников

октябрь 2013 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 98-13

Срок действия с 02.10. 2013 г. по 01.10.2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатель вакуумный (реклоузер) типа Rec35_Smart на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток 1250 А, номинальный ток отключения 20 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, состоящий из коммутационного модуля OSM35_Smart и шкафа управления РС со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КБ коммутационной аппаратуры», Украина, г. Севастополь

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и тока конденсаторных батарей).

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»